

17 de enero de 2020

**REFERENCIA: Escuela McClure lista para ser ocupada**  
Escuela Primaria McClure  
600 West Hunting Park Avenue, Filadelfia, PA 19140

Personal y familias de McClure:

El 14 de enero, durante el recorrido en terreno del personal con miembros de la PFT (Federación de Maestros de Filadelfia, por sus siglas en inglés), se determinó que el edificio era seguro para volver a ser ocupado, siendo la única preocupación la calidad del aire en la oficina de City Year. Aunque esta oficina no contiene materiales con asbesto, el ático contiguo a la oficina contiene asbesto en el aislamiento de la cañería. El ático no tiene acceso y ha sido sellado con una lámina de plástico. Durante la inspección de AHERA (ley de respuesta a emergencia por peligro de asbesto) en diciembre, se informó que el sello de plástico se había soltado y se pegó nuevamente; más sin embargo, se cuestionó la calidad del aire en la oficina de City Year.

Antes de la reapertura del edificio el miércoles 15 de enero, se le notificó al personal de McClure que no usara la oficina de City Year, y se tomaron dos pruebas diagnósticas del aire en el salón. Una muestra estuvo bajo el estándar para ser reocupado, mientras que la segunda estuvo levemente sobre el estándar. El Distrito compartió los resultados con los miembros de la PFT. Como resultado de estas pruebas, la oficina de City Year fue aislada con una lámina de plástico y se puso un candado en la puerta.

McClure volvió a abrir el miércoles 15 de enero, mientras los miembros del equipo de Control Ambiental del Distrito y la PFT comenzaron a recoger muestras adicionales del aire en las áreas alrededor de la oficina de City Year.

La primera ronda de muestras adicionales del aire en las áreas que circundan la oficina de City Year - incluyendo el pasillo del 3<sup>er</sup> piso y los descansos de las escaleras del 2<sup>o</sup> y 3<sup>er</sup> piso, y el descanso entre el 2<sup>o</sup> y el 3<sup>er</sup> piso, se realizaron la noche del 15 de enero usando los procedimientos descritos por los reglamentos de control de asbesto de la ciudad de Filadelfia (ACR, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Los resultados estuvieron dentro de los estándares de la EPA y ACR, e indican que no se encontraron fibras de asbesto aerotransportadas fuera de la oficina o en la ruta inmediata a la oficina. Se realizó una segunda ronda de pruebas el 16 de enero por la noche. Las pruebas fueron agresivas, lo cual quiere decir que los técnicos utilizaron sopladores de hojas para levantar el aire y simulaban un flujo de aire mayor que el típico. Las pruebas agresivas van más allá de

lo que requieren los estándares tanto de la EPA como de la ciudad. Tres de veinte de estas pruebas resultaron en niveles levemente elevados en todo el tercer piso.

En base a esos resultados, se tomó la decisión de cerrar McClure el viernes 17 de enero. Este fin de semana se tomarán las siguientes medidas:

- Se llevará a cabo una limpieza a fondo, que incluirá una aspiradora HEPA y paños húmedos en todas las superficies selladas en la oficina de City Year, el pasillo del 3<sup>er</sup> piso, la escalera y la antigua sala de tanque justo fuera de la entrada al ático.
- El equipo ambiental del Distrito volverá a asegurar el sello que conduce al ático, añadiéndole una barrera de “plywood”.
- Después de la limpieza, se llevarán a cabo pruebas adicionales del aire en estas áreas, incluyendo la oficina de City Year, para asegurar que el edificio es seguro para ser ocupado nuevamente.

Estamos comprometidos a cumplir con todos los estándares de seguridad, incluso con los agresivos. Se puede acceder a toda la información del proyecto y de las pruebas en la página web de la escuela: [philasd.org/mcclure](http://philasd.org/mcclure).

Entregaremos información actualizada el lunes. La escuela no abrirá hasta que todas las pruebas hayan sido realizadas y los resultados sean favorables.

Atentamente,

Ryan Hutsell  
Synertech Incorporated

Brian Joseph  
Director, Oficina de Control Ambiental  
Distrito Escolar de Filadelfia